

## WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ ORAZ ISTNIEJĄCE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

L-p.	Oddział Regionalny/ Placówka Terenowa	Dane adresowe	Istniejące zabezpieczenia		Ochrona fizyczna TAK/NIE
			System antywłamaniowy	System przeciwpożarowy	
1	PT KRUS w Brzezinach	95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3	typ centrali – INTEGRA 64 SATEL czujka Encore 301 – 1 szt. Czujka PIR+MW SILWER	Czujka czadu DGICO – 5 szt.	NIE
2	PT KRUS w Łowiczu	99-400 Łowicz, ul. Kaliska 8	typ centrali – DSC 3000 DSC ilość czujek – 4 szt.	typ centrali – POLON 4200, POLON-ALFA ilość czujek – 26 szt.	NIE
3	PT KRUS w Zgierzu	95-100Zgierz, ul. Długa 21	typ centrali – AC 948 AL-ARMCOM ilość czujek – 48 szt.	typ centrali – FP 808 ARIT:CH ilość czujek – 38 szt.	TAK
4	PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim	97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Grota Roweckiego 38/40	typ centrali – DSC PC 5020 v. 32 ilość czujek – 12 szt. EC 301	Nie dotyczy	TAK
5	PT KRUS w Opocznie	26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 18B	typ centrali – DSC PC 5020 v.32 ilość czujek – 16 szt. 2EOL/NC	Nie dotyczy	NIE
6	PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim	97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 5	typ centrali – DSC Power 864/PC 5020 ilość czujek – 12 szt. EC 301	Nie dotyczy	NIE
7	PT KRUS w Radomsku	97-500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 16	typ centrali – SATEL CA 10 ilość czujek – 12 szt. 2EOL.	typ centrali – CA-10 klasy C ilość czujek oraz typ – 3 szt. FOL	NIE
8	PT KRUS w Zduńskiej Woli	98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 22	radiolinia napadowa Nadajnik TYP 7/TRP 20/DSPR, symbol. WO-000	System Oddymiania Przewietrzania centralka sterująca Typ BSS 2M-1G1L czujka dymowa DOR-35 - 1 szt.	TAK
9	PT KRUS w Kutnie	99-300 Kutno, ul. ZHP 8	typ centrali – SATEL CA 10 ilość czujek – 15 szt.	typ centrali – CSP 38 TELKOM TELFA ilość czujek – 22 szt.	TAK
10	PT KRUS w Łasku	98-100 Łask, ul. Słowackiego 14	typ centrali – SATEL CA 10 czujka podczterwieni SRP-600 CROW-7 szt. Czujka IR-130 ALARMCOM- 2 szt. typ kodera – Nadajnik TYP 7/TRP 20/DSPR, symbol. WO-000	czujka dymu EI – 1 szt.	NIE
11	PT KRUS w Łęczycy	99-100 Łęczycza, ul. Przedrynek 3	typ centrali – DSC 5020 ilość czujek – 32 szt.	typ centrali – ALFA 3800, ilość czujek – POLON-ALFA – 36 szt.	NIE

12	PT KRUS w Poddębicach	99-200 Poddębice, ul. Polna 9	typ centralki – SATEL CA 10 czujka podczterwieni LYNXI – 7 szt. Czujka magnetyczna –RS-20 – 2 szt. Czujka PIR – 1 szt. Czujki p.poż. – 2 szt.	Czujki p.poż. – 2 szt.	NIE
13	PT KRUS w Sieradzu	98-200 Sieradz, ul. Warszawska 14	typ centralki – GALAXY 512-3A HSC MICROTECH SECURITY Ltd C 063- 3A. czujka kurtynowa VISONIC CH 1000 – 3 szt. Czujka zespolona podczterwieni FORCE-2(201) – 19 szt. koder GPRS typ modemu – brak	typ centralki – EUROPA 9004 optyczna czujka dymu EUROPA – 4 szt. optyczny detektor dymu DS-284 HT – 15 szt.	NIE
14	PT KRUS w Wieluniu	98-300 Wieluń, ul. Głowackiego 3	typ centralki – SATEL CA 64 czujka podczterwieni SRP-600 CROW – 17 szt. czujka optyczna dymu OSD-23 – 1 szt.	czujka optyczna dymu OSD-23 – 1 szt.	NIE
15	PT KRUS w Wieruszowie	98-400 Wieruszów, ul. Fabryczna 6	typ centralki – SATEL CA 10 czujka podczterwieni SPR-600 CROW – 8 szt. Czujka IR-130 ALARMCOM – 1 szt. typ modemu – brak	Nie dotyczy	NIE

## Wykaz czynności serwisowych systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych.

I. Serwis obejmuje miesięczne konserwacje i ewentualne naprawy systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych tj.:

1. Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych systemu alarmowego antywłamaniowego.

### **Konserwacja miesięczna (raz w miesiącu):**

- 1) sprawdzenie i regulacja parametrów central systemu alarmowego,
- 2) sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy,
- 3) sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania central i koderów GPRS,
- 4) sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowanej poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą inicjowania ruchu,
- 5) sprawdzenie i regulacja urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowe przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderów, modemów),
- 6) sprawdzenie poprawnego działania klawiatury LCD,
- 7) zmiana kodów dostępu zgodnie z wymaganiami użytkowników.

### **Konserwacja roczna (raz w roku)**

- 1) Konserwacja czujek podczerwieni:
  - a) sprawdzanie działania poprzez inicjowanie ruchu,
  - b) sprawdzanie modułu adresowego,
  - c) sprawdzanie adresacji na centrali.

2. Wykaz czynności wykonywanych podczas prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń sygnalizacji pożaru.

### **Konserwacja miesięczna (raz w miesiącu):**

- 1) sprawdzenie i regulacja parametrów central i przystawek liniowych i sygnalizacji pożaru,
- 2) sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy,
- 3) sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania,
- 4) sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą a imitatora dymu, temperatury lub płomienia,

### **Konserwacja roczna (raz w roku)**

- 1) Konserwacja czujek izotopowych, optycznych płomienia i temperatury zainstalowanych na 4 m wysokości:
  - a) sprawdzenie poprzez zadymienie czujek,
  - b) sprawdzenie modułu adresowego,
  - c) sprawdzenie poprawności adresacji na centrali.
- 2) Sprawdzenie wskaźników zadziałania.
- 3) Sprawdzenie i konserwacja ręcznych ostrzegaczy pożaru.

**Protokół objęcia usługą ochrony**  
**OR/PT w .....**

Komisja w składzie:

Z ramienia Zamawiającego:

1/ .....

2/ .....

Z ramienia Wykonawcy:

1/ .....

2/ .....

stwierdza, co następuje:

1. Potwierdza i niniejszym kwituje dostawę oraz uruchomienie sprzętu alarmowego.

Rodzaj sprzętu:

Ilość:

1/ .....

.....

2/ .....

.....

2. Personel OR/PT został przeszkolony w zakresie obsługi sprzętu.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy dokonały wizji lokalnej jednostki.
4. Wykaz pracowników ochrony fizycznej przewidzianych do realizacji zamówienia na ww. jednostce KRUS oraz kserokopie ich licencji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
5. Wnioski i uwagi Komisji:

.....  
.....  
.....

*Pieczętki i podpisy*

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

.....

.....

.....

.....

Miejscowość ....., dnia .....

.....  
/pieczęć wykonawcy/

Załącznik nr 4 do umowy

**Wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia  
w zakresie ochrony fizycznej**

L.p.	Imię i nazwisko	Nr licencji

....., dnia .....

przedstawiciela wykonawcy/

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego

**PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI**

Niniejszym potwierdzam wykonanie przez firmę ..... usługi:

1. Ochrony fizycznej:
  - a) w Oddziale Regionalnym w .....
  - b) w Placówkach Terenowych w .....
  
2. Całodobowego monitoringu antywłamaniowego:
  - a) w Oddziale Regionalnym w .....
  - b) w Placówkach Terenowych w .....
  
3. Całodobowego monitoringu p.poż.:
  - a) w Oddziale Regionalnym w .....
  - b) w Placówkach Terenowych w .....

Powyższe usługi zostały wykonane w okresie .....

UWAGI:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data, podpis Dyrektora OR