



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Oddział Regionalny w Opolu

e-mail: opole@krus.gov.pl

ul. Ozimska 51 A, 45 – 058 Opole

tel.: (077) 454-47-77, 453-95-78, 453-78-41; fax.: 453-84-87

Opole dnia 15.06.2010 r

OP-2310- 2/10

Szanowna Pani
Maria Lewandowska
**Biuro Informacji
Społecznej**
C / KRUS Warszawa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Opolu w załączeniu przesyła
pytania i odpowiedzi do ogłoszenie Nr 158874-2010 na
wykonawcę robót budowlanych pn. " Budowa budynku
Placówki Terenowej w Strzelcach Opolskich".

Z poważaniem

DYREKTOR

Jan Krzesiński



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Opolu

e-mail: opole@krus.gov.pl

ul. Ozimska 51a, 45-058 Opole

tel./fax: (0-77) 453-84-87, 453-95-78, 453-78-41, 454-47-77

Opole, dnia 15.06.2010 r

OP-2310-2 / 10

Do wszystkich Wykonawców
Którzy pobrali/ odebrali SIWZ

Dotyczy : *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa budynku PT KRUS w Strzelcach Opolskich*

Pyt. 1 Prosi się o udostępnienie projektu wykonawczego branży elektrycznej wraz z niezbędnymi rysunkami

Odpowiedź : dokumentacja została udostępniona na portalu www.krus.gov.pl

Pyt. 2 W czyjej gestii leży wykonanie tablic rozdzielczych w budynku ?

Odpowiedź : tablice rozdzielcze w gestii Wykonawcy. W projekcie typowe wg firmy Legrand

Pyt. 3 O podanie szczegółowych informacji dot. opraw oświetleniowych (moc źródła światła, ilość źródeł w oprawie, rodzaj klosza lub rastra)

Odpowiedź : W opisie projektu- do oświetlenia pomieszczeń biur zaprojektowano oprawy oświetleniowe firmy Philips typu. TPS 740 z świetlówką TL5C60W. Wymagane natężenie oświetlenia 500 lx. Oświetlenie

korytarzy i pomieszczeń pomocniczych za pomocą opraw Philips typu TBS260/414 M6 ze świetlówkami 4xTL5-14W. Dopuszcza się możliwość zastosowania innych opraw spełniających wymagania normy. Oświetlenie awaryjne zaprojektowano na stropach oraz ścianach. Oświetlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw awaryjnych z bateriami Ni-Cd typu PK211-1xPL-S/4P11W/840 EL3-NM. Oprawa w wersji awaryjnej świeci 3 godziny. Tego typu oświetlenie zapewni światło w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej oraz w czasie ewentualnej akcji gaśniczej wykonywanej przez straż pożarną. W wskazanych miejscach zamontować oprawy ewakuacyjne z odpowiednim piktogramem.

Dopuszcza się zastosowanie innych opraw spełniających ww wymagania.

Pomieszczenia wilgotne oświetlać za pomocą opraw typu PACYFIC FCW 196 2xPL-18W.

Pyt. 4 O podanie typu oraz przekroju żył przewodu w poz.276.277 oraz 278 przedmiaru.

Odpowiedź : Nie zgadzają się pozycje ? Poz.276-montaż gniazd Rj -45; poz. 277 montaż gniazd wtyczkowych; poz 278 –podłączenie wentylatorów i klimatyzacji . Winno być : w poz. 276 przewód telefoniczny 2x12x0,5-40 m, w poz277 – przewód ins. P.poz YnTKSYekw 1x2x1, w poz. 278 przewód tel. YTKSY 3x2x05 .

Pyt. 5 W jakim standardzie ma być wykonana instalacja okablowania strukturalnego?

Odpowiedź : .Kable kat 6, osprzęt kat 5 w opisie projektu.

Pyt. 6 O podanie wielkości szafy rozdzielczej komputerowej.

Odpowiedź : W opisie projektu. W szafie stojącej MODBOX III, 19", 42U.

Pyt. 7 Czy dopuszcza się zastosowanie centrali SAP producenta innego niż Siemens?

Odpowiedź : Dopuszcza się inne centrale SAP posiadające certyfikat i zgodne z opisem działania.

Pyt. 8 O udostępnienie dokumentacji techniczno- ruchowej i/lub projektu instalacji telefonicznej.

Odpowiedź : W opisie wybór konkretnej centrali przez inwestora. Rozpiętość cenowa duża, funkcjonalność podobna – 27 szt aparatów 2 linie ISDN.

Pyt. 9 O udostępnienie dokumentacji techniczno- ruchowej i /lub projektu instalacji CCTV.

Odpowiedź : System CCTV jak wyżej. Do zastosowania prosty system np. firmy Simens. Można zastosować kompleksową instalację SAP, CCTV i alarmową wg wyboru inwestora. www.sbt.siemens.pl.

Pyt. 10 O podanie długości zwodów pionowych na dachu – poz. 303 przedmiaru.

Odpowiedź : iglice 3 szt.

Pyt. 11 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej inwestora przedmiarów w formie możliwej do otwarcia z programu Norma.

Odpowiedź : OR KRUS w Opolu nie dysponuje takim oprogramowaniem.

Pyt. 12 Prośba o przekazanie na stronie internetowej formularzy składających się na treść oferty w formie umożliwiającej wypełnienie.

Odpowiedź : formularze znajdują się na portalu www.krus.gov.pl

Z poważaniem

DYREKTOR

Jan Kizesiński