



# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, tel.: Centrala 052 341 52 61 do 66; fax: 052 341 57 81  
www.krus.gov.pl, e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl

OP-2310/10/10

Bydgoszcz, dnia 08.09.2010 r.

## Do wszystkich Wykonawców którzy pobrali/odebrali SIWZ

Dotyczy: *Postępowania na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Szczygłowskiego.*

### WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

#### Pytanie 1:


W pozycji 110 przedmiaru branży wod-kan, co, kotłownia, wentylacja jest: „montaż klimatyzatora ściennego Fujitsu typu ASYA12LE/AOYR12LE moc chłodzenia 3,4 kW”, natomiast w pozycji 111 przedmiaru robót jest: „dostawa klimatyzatora Fujitsu typu ASYA18LE/AOYR18LE moc chłodzenia 5,2 kW”. Który z klimatyzatorów przyjąć do wyceny w w/w pozycjach?

#### Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny klimatyzator Fujitsu typu ASYA12LE/AOYR12LE moc chłodzenia 3,4 kW”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do SIWZ, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
OR KRUS

  
mgr Joanna Krzyżanowska