



# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, tel.: Centrala 052 341 52 61 do 66; fax: 052 341 57 81  
www.krus.gov.pl, e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl

Bydgoszcz, dnia 13.09.2010 r.

OP-2310/10/10

## **Do wszystkich Wykonawców którzy pobrali/odebrali SIWZ**

Dotyczy: *Postępowania na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa budynku biurowego Placówki Terenowej KRUS w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Szczygłowskiego.*

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuje, że jeden z Wykonawców zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

#### **Pytanie 1:**

Czy cała stolarka okienna PCV ma być wypełniona szkłem bezpiecznym, zgodnie z opisem w szczegółowej specyfikacji technicznej?

#### **Odpowiedź:**

Przewiduje się wypełnienie całej stolarki PCV szkłem bezpiecznym.

#### **Pytanie 2:**

Występują rozbieżności pomiędzy: stolarką drzwiową podaną w przedmiarze, zestawieniem stolarki, stolarką wrysowaną na rzutach. Prosimy o odpowiedź wg czego należy dokonać wyceny?

#### **Odpowiedź:**

W zestawieniu do architektury: drzwi D1 na parterze zamiast 3 powinno być 2, łącznie D3 powinno być 2 szt., okno O2 na piętrze zamiast 6 powinno być 7, witryna O5 wysokość powinna być zgodna z przekrojem i kosztorysem 4,23 m.

#### **Pytanie 3:**

W poz. 3.6 przedmiaru branży budowlanej ujęto kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych. Wg opisu w projekcie i specyfikacji technicznej kanały wentylacyjne

oraz spalinowe należy wykonać jako systemowe Schiedel. Prosimy o odpowiedź z czego należy wykonać kanały wentylacyjne?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie koloru stolarki stalowej i aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz o podanie opisu ścianek aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych (czy są przeszklone, jeśli tak to jakim szkłem i jakiego koloru?).

**Odpowiedź:**

W projekcie przyjęto biały kolor stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Ścianki aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem białym, bezpiecznym. Ścianki aluminiowe oraz okna PCV zewnętrzne szklone szybami antywłamaniowymi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR  
OR  
B.

mgr Joanna Krzyżanowska